



Productcertificaat K94607/03

Uitgegeven 2021-08-15

Vervangt K94607/02

Pagina 1 van 3

Inlaatcombinaties

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

Raminex International B.V.

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K630 "Inlaatcombinaties voor gesloten warmwatertoestellen en drukontlastkleppen voor water" d.d. 01-02-2012,

waarvan de eisen uit

NEN-EN 1488: "Appendages in gebouwen - Inlaatcombinaties voor gesloten warmwatertoestellen – eisen en beproevingsmethoden"

onderdeel maken.

Ron Scheepers
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

CERTIFICAAT

287180711

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
NL.Kiwa.info@Kiwa.com
www.kiwa.nl

Onderneming

Raminex International B.V.
Landzicht 34
3454 PE UTRECHT
Tel. +31 (0)30-2411224
info@raminex.nl
www.raminex.nl



Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:

- kwaliteitssysteem
- product

Inlaatcombinaties

PRODUCTSPECIFICATIE

De onderstaande producten behoren tot dit productcertificaat

TBE-IC, Art. 29.0100

- Ontlastdruk: 800 kPa;
- Nominale aansluitmaat: DN15;
- Aansluiteinden: 15 mm knel x 15 mm knel;

TBE-IVC, Art. 29.0101

- Ontlastdruk: 800 kPa
- Nominale aansluitmaat drinkwaterzijde: DN15
- Aansluitingen drinkwaterzijde: 15 mm knel x 15 mm knel
- Aansluiteinde expansievatzijde: 15 mm knel
- Met geïntegreerde en beveiligde cv-vulinrichting zoals bedoeld voor een cv-installatie met een totaal opgesteld nominaal vermogen van gelijk of minder dan 45kW en enkel gevuld met drinkwater (zonder additieven).
- Nominale aansluitmaat cv-zijde: DN20
- Aansluiteinde cv-zijde: 22 mm knel x 22 mm knel

Inlaatcombinaties

Geschiktheid voor contact met drinkwater


Dit product is toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" van 01-07-2017 (gepubliceerd in de Staatscourant).

Aan deze hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten.

In verband met de vertrouwelijkheid zijn de receptuur en de specifieke producteisen vastgelegd in de niet-openbare 'bijlage hygiënische aspecten' bij dit certificaat.

MERKEN

De Kiwa®-keur producten worden gemerkt met het woordmerk KIWA 

Plaats van het merk: Op het huis of de bedieningsknop van het expansieventiel.

Verplichte aanduidingen:

- fabrieksnaam of -merk, op het huis;
- type-aanduiding, op het huis;
- indicatie voor stroomrichting, op het huis;
- nominale ontlastdruk in kPa, op het plaatje;
- nominale maat (DN);
- stroomrichting;
- merking van de bedieningsorganen;
- maand/jaar productie code;
- geluidsclassificatie.

De uitvoering van merken is als volgt:

- onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar

TOEPASSING EN GEBRUIK

Inlaatcombinaties zijn bedoeld om bij, in bedrijf zijnde gesloten warmwatervoorraadtoestellen voor huishoudelijk gebruik, te verhinderen dat, het door verwarming geëxpandeerde, water terugstroomt in de toevoerleiding. Voorts beschikken zij over een voorziening die voorkomt dat de druk in het warmwatervoorraadtoestel boven een, vooraf ingestelde, maximum druk komt. Inlaatcombinaties zijn bedoeld voor drinkwaterinstallaties met een werkdruk van ten hoogste 1 MPa en een watertemperatuur van ten hoogste 90 °C.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Raminex International B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.